

ДВСЦ ВЕ
Державний
випробувальний сертифікаційний
центр вибухозахищеного та
рудникового електрообладнання
ДОНЕЦЬК

СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання
(електротехнічного пристрою)

№ 581

Свідоцтво видане фірмі HIMA Paul Hildebrandt GmbH+Co
KG, (Німеччина) посвідчує, що постачаємий нею виріб:

6- канальні блоки живлення (Ex)і типу F 3325
є вибухозахищеним.

На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної
документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність,
вказаний виріб відповідає вимогам ГОСТ 22782.0,ГОСТ
22782.5 та йому присвоєне маркування вибухозахисту:



ExibIIСХ

Свідоцтво дійсне до 20 лютого 2008 року

Чинність свідоцтва продовжена до _____

Керівник
ДВСЦ ВЕ



А.Є.Погорельський

В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою

2

аркуш(а)

Условия применения

1. Шестиканальные блоки питания (Ex)і типа F 3325 (далее – модули), входящие в комплексы измерительно - вычислительные и управляющие повышенной надежности типов Н41q-***, Н51q-***, должны устанавливаться вне взрывоопасной зоны в соответствии с гл. 4 ПУЭ и маркировкой взрывозащиты:

Ex ib IIC X

Маркировка должна быть указана в документации и нанесена на корпусе.

2. Фирма NIIMA Paul Hildebrandt GmbH+Co KG несет ответственность за соответствие конструкции и принципиальной электрической схемы поставляемых модулей освидетельствованным образцам.

3. Предельные значения параметров внешних устройств, подключаемых к взрывозащищенному модулю, не должны превышать значений, указанных на корпусе модуля и в технической документации. Техническое описание поставляемых на Украину, должно содержать настоящий раздел свидетельства.

4. Любые изменения и дополнения, вносимые в принципиальную электрическую схему модуля и влияющие на его взрывозащищенность, должны предварительно согласовываться с ИСЦ ВЭ.

5. Особые условия применения (X) заключаются в том, что для обеспечения искробезопасности модуля он должен применяться в комплексах измерительно-вычислительных и управляющих повышенной надежности типов Н41q-***, Н51q-***, прошедших сертификацию в ИСЦ ВЭ и имеющих Свидетельство о взрывозащищенности ИСЦ ВЭ № 586.

Руководитель ИСЦ ВЭ



А.Е.Погорельский.



**Державний комітет України з нагляду за охороною праці
(Держнагляддохоронпраці України)**

ДОЗВІЛ № 214.03.30-31.62.4

на застосування засобів виробництва

**Видано фірмі НІМА Paul Hildebrandt GmbH+Co KG.
(Німеччина)**

Підстави для видачі дозволу:

заява власника від 25.01.2003 р., протокол перевірки виробництва від 25.01.2003 р., свідоцтво про вибухозахищеність ДВСЦ ВЕ м. Донецьк № 581 та експлуатаційна документація

Галузь і умови дії дозволу:

дозволяється застосування 6 - канальних блоків живлення (Ех)і типу F3325 згідно з керівництвом з експлуатації, маркуванням вибухозахисту ЕхІВІІС Х на підприємствах України у вибухобезпечних зонах згідно гл.4 "Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" ДНАОП 0.00-1.32-01

за умови дотримання вимог чинних нормативних актів про охорону праці

Термін дії дозволу встановлено до **24.02.2006 року**

**Заступник
Голови Комітету**



В. А. Плетньов

**м. Київ
24 лютого 2003 року**